

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках  
регулируемых товаров и услуг регулируемой  
организации и их соответствии установленным требованиям  
ООО "Иркутские Коммунальные Системы"

Нижнеилимское обособленное подразделение за 2017 год

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	2,59/3,4
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	73
а) взвешенные вещества	12
б) БПК5	12
в) аммоний-ион	12
г) нитрит-анион	12
д) фосфаты (по Р)	12
е) нефтепродукты	12
ж) микробиология	1
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	-
а) взвешенные вещества	12
б) БПК5	12
в) аммоний-ион	12
г) нитрит-анион	12
д) фосфаты (по Р)	12
е) нефтепродукты	-
ж) микробиология	-
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	-
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	-

Директор НОП ООО "ИКС"

Исп. Сопрук Н.П.  
Тел. 8 (395 66) 30731



С.А. Шаломай