

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

ООО "Иркутские Коммунальные Системы"

Нижеилимское обособленное подразделение

№ п/п	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед.изм.	Значение показателя 2016 г.	
			Принято в тариф	Факт
1.	<b>Натуральные показатели (тыс.м3)</b>			
1.1	Поднято воды	тыс. м3	1 238,322	1 306,911
1.2	Расходы на собственные нужды	тыс. м3	3,760	3,561
1.3	Подано в сеть	тыс. м3	1 234,562	1 303,350
1.4	Потери воды	тыс. м3	98,170	120,500
1.5.	Реализованно воды - всего в том числе:	тыс. м3	1 136,392	1 182,850
1.5.1.	Населению	тыс. м3	931,892	967,745
1.5.2.	Бюджетные потребители	тыс. м3	113,600	134,415
1.5.3.	Прочие потребители	тыс. м3	90,900	80,690
2.	<b>Всего расходов по полной себестоимости (ПВВ)</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>43 545,70</b>	<b>28 542,00</b>
3.	<b>Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), без НДС</b>	<b>руб./м3</b>	<b>38,32</b>	<b>24,13</b>
4.	<b>Исполнение целевых показателей</b>			
4.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100	100
4.2.	Количество проб воды на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	148	148
4.3.	Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	148	148
4.4.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100	100
4.5.	Количество проб соответствующих нормативам	ед.	148	148
4.6.	Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, не соответствующая санитарным нормам и правилам	%	0	0
4.7.	Уровень потерь в сетях	%	10	9,22
4.8.	Протяженность сетей	км	54,259	55,928
4.9.	Аварийность централизованных сетей водоснабжения	ед./км	0,184	0,089
4.10.	количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	10	5
4.11.	Продолжительность перерывов водоснабжения	час.	24	0
4.12.	Износ систем водоснабжения	%	83	83
4.13.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	61,0	55,4
4.14.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	33,12	31,00
4.15.	Годовое количество часов	час.	8760	8760
4.16.	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону	мин.	1	1
4.17.	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	100	100
4.18.	Удельное ресурсопотребление	кВтч/куб.м	2,23	1,94
4.19.	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	65	65



С.А. Шаломай